ഉത്തരം

(എ) 1,44,24,458.64 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4,36,73,288 രൂപ കോടതിയിൽ കെട്ടിവച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി) 5-3-1991-ലെ വിധിപ്രകാരം എൽ.എ.ആർ 44/86, 45/86 എന്നീ കേസുകൾക്ക് തൃശ്ശൂർ സബ്കോടതി വർദ്ധിപ്പിച്ച കോമ്പൻസേഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

(സി) തൃശ്ശൂർ സബ്കോടതിയിലെ എൽ.എ.ആർ. 44/86, 45/86 എന്നീ കേസുകൾക്കെതിരായി അപ്പീൽ 595/92, 605/92 ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട്.

(ഡി) ബോർഡിന്റെ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കൗൺസിൽ തൃശ്ശൂർ സബ്കോടതിയിലെ എക്സിക്യൂഷന് എതിരെ സ്റ്റേ കിട്ടുവാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

173 (1717) പത്തിരിപ്പാല കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഓഫീസ്

ശ്രീ. വി.സി. കബീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. യുടെ പത്തിരിപ്പാല സബ്എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ എത്ര കൺസ്യൂമർമാരാണ് നിലവിലുള്ളത്;

(ബി) ഈ ഓഫീസ് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസോ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസോ ആയി ഉയർത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ടോ;

(സി) ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസായി ഉയർത്തുന്നതിന് പരമാവധി എത്ര കൺസ്യൂമർമാർ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ ആവശ്യമായത്ര കൺസ്യൂമർമാരുള്ള പത്തിരിപ്പാലയിലെ കെ.എസ്.ഇ.ബി. സബ്എഞ്ചിനീയർ ഓഫീസ് ഒരു സെക്ഷൻ/സാറ്റലൈറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആയി ഉയർത്തുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 7089 ഉപഭോക്താക്കൾ നിലവിലുണ്ട്.

(ബി) തൽക്കാലം പരിഗണനയിലില്ല.

(സി) പുതിയ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് പരമാവധി എത്ര ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പവർ പോളിസി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പഠന വിഷയങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പവർ പോളിസി നടപ്പിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞുമാത്രമേ ബോർഡ് ഇനി പുതിയ ഓഫീസുകളുടെ രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ.

174 (1718) തിരൂർ-എടപ്പാൾ 110 കെ.വി.ഡി.സി. ലൈൻ.

ശ്രീ. ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(എ) തിരൂർ-എടപ്പാൾ 110 കെ.വി.ഡി.സി. ലൈൻ നിർമ്മാണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) 24.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള എടപ്പാൾ-തിരൂർ 110 കെ.വി ഡബിൾ സർക്യൂട്ട് ലൈനിൽ ആകെ 87 ടവറുകളാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്. അതിൽ 84 സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്റ്റബ്സെറ്റിംഗും 83 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലിയും 12.303 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കമ്പി വലിക്കുന്ന ജോലിയും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ലൊക്കേഷൻ 43-നും 44-നും ഇടയ്ക്ക് ലൈൻ വലിക്കുന്നതിനെതിരെ സ്ഥലമുടമ കൊടുത്ത ഒരു കേസ് തിരൂർ മുനിസിഫ് കോടതിയിൽ നിലവിലുണ്ട്. 30-6-99 വരെ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ ജോലി നിർത്തിവയ്ക്കുവാൻ മുനിസിഫ് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

(ബി) ഈ പ്രസരണ ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം 31.8.99-ന് പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

175 (1719) വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർ

ശ്രീ. വെങ്ങാനൂർ പി. ഭാസ്കരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഓരോ ജീവനക്കാരനും ജനറേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മേഖലയിൽ നിശ്ചിതകാലം വീതം ജോലി നോക്കിയിരിക്കണമെന്ന മാനദണ്ഡം നിലവിലുണ്ടോ;

(ബി) ജനറേഷൻ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും അതുകാരണം ആ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാരുടെ അഭാവമുണ്ടെന്നുമുള്ള വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ഒരു തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ നിർബന്ധമായും ജനറേഷൻ മേഖലയിൽകൂടി ജോലി ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന മാനദണ്ഡം നടപ്പിലാക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഇല്ല; എന്നാൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷമെങ്കിലും ജനറേഷൻ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറായി ഉദ്യോഗക്കയറ്റം നൽകാവൂ എന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശമുണ്ട്.

(ബി)&(സി) ജനറേഷൻ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ല എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

(ഡി) ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly